

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307055630

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
HUM18-M125SR; Ui:500V;Uimp:6kV;Ue:AC230V(1P+N,2P),
AC400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A;瞬时脱扣类型:C型;
Ics:6kA;Icn:6kA;极数:1P+N(一个保护极,N极可开闭),2P(二个保护极),3P(三个保护极),
3P+N(三个保护极,N极可开闭),4P(四个保护极);控制方式:远程全自动控制方式;控制电平
电压:AC220V

产品标准和技术要求 GB/T 10963.1-2005

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆柏

中国质量认证中心

