

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980305000224




环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-07-06
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980305000224

产品系列、型号、规格:

HYT3-250、HYT3-320、HYT5-250、HYT5-320; U_{imp} : 8kV (主体)、4kV (控制器); U_i : 1000V (主体)、400V (控制器); U_e : AC400V; I_e : HYT3-250、HYT5-250: 100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A; HYT3-320、HYT5-320: 100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A、270A、280A、300A、315A、320A; 使用类别: AC-33iB; I_{cm} (峰值): 42kA (C型)、73.5kA (S型)、105kA (H型); I_{cn} : 20kA (C型)、35kA (S型)、50kA (H型); 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-07-06
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。