



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2891649
(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型 号: LW5

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 万能转换开关 型 号: LW5 商 标: / 样品数量: 2台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-24 完成日期: 2018-07-25	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LW5
 Uimp:6kV;Ui:500V;Ith:16A;
 AC-15: Ue/Ie:AC380V/2.6A, AC500V/2A;
 DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.27A, DC440V/0.14A;
 外壳防护等级:IP40.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2018-08-28
 审核: 陆维导 签名:  日期: 2018-08-28
 签发: 许建林 签名:  日期: 2018-08-28



备注

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-10B2994-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2002010305026136;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

