

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301013650

发证日期: 2021年03月11日

有效期至: 2031年03月05日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 智能组合式低压电力电容补偿装置(低压成套无功功率补偿装置)
HYIC6PFZ In=37.2A ~ 6.1A, I_{cw}=15kA; U_e=400V, U_i=690V; 30kvar ~ 5kvar, 单相补偿; 50Hz; IP30、IP20, 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 复合开关

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆楠 陆楠

中国质量认证中心

