



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0304-2694476  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-F115、CJX2-F1154  
CJX2-F150、CJX2-F1504

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







|  |  |
|--|--|
| 产品名称: 交流接触器<br>型号: /<br>商标: /<br>样品数量: /<br>样品来源: /<br>收样日期: /<br>完成日期: 2017-10-12 | 委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区<br>生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司<br>生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区<br>生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
|--|--|

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-F115、CJX2-F1154、CJX2-F150、CJX2-F1504; Ith:200A; Ui:1000V; Ue:AC220V/380V/660V; Ie: 115A/115A/86A(CJX2-F115、CJX2-F1154), 150A/150A/108A (CJX2-F150、CJX2-F1504); 使用类别:AC-3; Us:AC110V, 220V, 380V/50Hz; 3P, 4P

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 主检:  | 日期: 2017-10-12 | <br>福建省产品质量检验研究院<br>2017年10月13日 |
| 审核:  | 日期: 2017-10-13 |  |
| 签发:  | 日期: 2017-10-13 |  |

备注:

1.变更情况:

| 序号 | 变更项目             | 变更前      | 变更后            |
|----|------------------|----------|----------------|
| 1  | 委托人、生产者、生产企业名称变更 | 环宇集团有限公司 | 环宇集团浙江高科股份有限公司 |

2.原 3C 认可报告编号:C-027-12DQ271(A2012CCC0304-1337662);

3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号:2012010304575499;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

