



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0304-2694475
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-F185、CJX2-F225
CJX2-F1854、CJX2-F2254

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







产品名称: 交流接触器 型号: / 商标: / 样品数量: / 样品来源: / 收样日期: / 完成日期: 2017-10-12	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-F185、CJX2-F1854、CJX2-F225、CJX2-F2254; Ith:275A; Ui:1000V; Ue:AC220V/380V/660V; Ie:185A/185A/118A(CJX2-F185、CJX2-F1854)、225A/225A/137A(CJX2-F225、CJX2-F2254); 使用类别:AC-3; Us:AC110V, 220V, 380V/50Hz; 3P, 4P

主检: 	日期: 2017-10-12	 福建省产品质量检验研究院 2017年10月13日 (2)
审核: 	日期: 2017-10-13	
签发: 	日期: 2017-10-13	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	委托人、生产者、生产企业名称变更	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司

2.原 3C 认可报告编号:C-027-12DQ270(A2012CCC0304-1337661);

3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号:2012010304575498;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

