



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-802682  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: HUC10(CJT1)-20

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司







样品名称: 交流接触器 型号: HUC10(CJT1)-20 商 标: / 样品数量: 1台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-05-31 完成日期: 2021-06-09	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HUC10(CJT1)-20  
 Ui:660V;Uimp:8kV;lth:20A;  
 AC-3:Ue:AC220V/380V;Ie:20A;  
 Us:AC220V,AC380V,50Hz;极数:3P;  
 配用的辅助触头:2NO2NC;  
 Ui:660V;Uimp:6kV;lth:5A;  
 AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.47A;  
 DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2021-07-08	 <p>(检测机构名称: 盖章) 2021年07月08日</p>
审核: 丁娟 签名:  日期: 2021-07-08	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-07-08	

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB/T14048.4-2010	GB/T14048.4-2020
2.壳体材料及供应商变更	酚醛模塑料 PF2A4-161 乐清市朝阳塑料厂 乐清市精雄电器配件厂	玻璃纤维增强阻燃尼龙 PA66 乐清市新技塑胶有限公司 乐清市王新塑化有限公司

- 2.原认可报告编号: C-040-11B4812-S;
- 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原证书编号: CQC2002010304025995;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-21B0215-S
首页	√	1	03601-A-21B0215-S
报告组成	√	1	03601-A-21B0215-S
安全型式试验报告	√	13	03601-A-21B0215-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

