



# 产品认证证书

证书编号: CQC19012234177

发证日期: 2022年06月21日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 电能表外置断路器  
HUM18-M100SRN ; Ue : AC230V ; Ui : 500V ; Uimp : 6kV ; In : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A ; Ics : 6000A , Icn : 6000A ; 瞬时脱扣类型 : C型 ; 极数 : 1P+N ( 1个保护极 , N极可开闭 ) ; 控制方式 : 远程半自动和远程全自动选择控制方式 ; 控制电平 : AC220V

**产品标准和技术要求** CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年12月11日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心