

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2012010309574121

发证日期：2022年03月31日

有效期至：2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
JRS1-36、JRS1N-36、HUR9-36；Uimp：8kV；Ui：660V；Ue：AC660V；Ie：23A~32A，30A~40A；脱扣级别：10A；3P 配用的辅助触头：Uimp：6kV；Ui：500V，Ith：6A，AC-15：380V/0.95A，220V/1.64A、DC-13：220V/0.15A、110V/0.3A，1NO 1NC

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心