

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960307002382



环宇集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象温州大桥工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 低压元器件
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-29
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2022960307002382



产品系列、型号、规格:

HUW1-4000, HUW1-4000/4P; U_{imp} :12kV; U_i :1000V; U_e :AC400V/690V; I_n :2500A, 2900A, 3200A, 4000A; 过电流脱扣器类型:电子式; AC400V: I_{cs} :100kA, I_{cu} :100kA, I_{cw} :100kA/1s; AC690V: I_{cs} :70kA, I_{cu} :70kA, I_{cw} :70kA/1s; 选择性类别:B; 3P、4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头 YQF1: 4NO4NC; I_{th} :10A, AC-15:230V/1.5A, 400V/0.9A; DC-13:220V/0.27A; 符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器: U_s :AC230V, 400V

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。