



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-858197


产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ20Y-225/3300、DZ20J-225/3300

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-858197 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ20Y-225/3300、 DZ20J-225/3300 商标:  数量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-09-30 完成日期: 2021-10-06	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20Y-225/3300、DZ20J-225/3300;
 Ue: AC380V; Ui: 660V; Uimp: 6kV;
 In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 Icu: Y 型: 25kA, J 型: 42kA;
 Ics: Y 型: 19kA, J 型: 25kA;
 选择性类别: A 类;
 极数: 3P;
 产品不适用于隔离;

主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2021-10-12

审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-10-12

签发: 姚波 签名:  日期: 2021-10-12



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页

