

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307663068

发证日期: 2021年12月26日

有效期至: 2031年12月26日

| | |
|---------------|---|
| 委托人名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 制造商名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 生产企业名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 漏电断路器 H8ML-100/33000、H8ML-100/4A3000、H8ML-100/4B3000、H8MLY-100/33000、H8MLY-100/4A3000、H8MLY-100/4B3000 ; Ue : AC400V ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; In : 40A、50A、63A、80A、100A ; Ics : 55kA , Icu : 55kA ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; 选择性类别 : A类 ; 漏电脱扣器类型 : 电子式 ; I _{Δm} : 25%Icu ; I _{Δn} : 100mA /300mA/500mA 分级调节 ; 极数 : 3P、3P+N (3个保护极 , N极常通)、4P (3个保护极 , N极可开闭) ; 适用于隔离用 (除 3P+N) |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心