

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305000393

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：刀开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-61209079
电子邮箱：13587785537@163.com
指定签字人：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000393

产品系列、型号、规格:

H□□-1000/□□; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith:1000A; Ue:AC415V, AC690V; Ie: 1000A;
Icw:30kA/1s(Ue:AC415V/690V), Icm:63kA(Ue:AC415V); 使用类别: AC-20A(HD11、HD11F、HD11FA、HS11、HS11F、
HD12、HD13、HD13BX、HD14、HS12、HS13、HS13BX, Ue:AC690V; HD11、HD11F、HD11FA、HS11、HS11F,
Ue:AC415V), AC-21B(HD12、HD13、HD13BX、HD14、HS12、HS13、HS13BX, Ue:AC415V); 3P、4P; 型号
解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-61209079
电子邮箱: 13587785537@163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-22
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000393

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

H□ □ - 1000 / □ □

“11”、“11F”、“11FA”系列: “8”表示板前接线式(中叉、中平仅适用于HS); “9”表示板后接线式;

“12”、“13”、“13BX”、“14”系列: “0”表示不带灭弧罩; “1”表示有灭弧罩;

极数: 3极、4极

额定电流(A)

设计代号

“11”: 中央手柄式;

“11F”: 中央手柄带防护罩式(仅3P);

“11FA”: 中央手柄防误操作式(仅适用于HD);

“12”: 侧方正面杠杆操作机构式;

“13”: 中央杠杆操作机构式;

“13BX”: 中央旋转操作机构式;

“14”: 侧面手柄式(仅适用于HD)。

类组代号: “HD”表示单投刀开关

“HS”表示双投刀开关

联系人: 王春梅
电话: 0577-61209079
电子邮箱: 13587785537@163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-22
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。