

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010302026124

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 熔断器式隔离开关  
HR5-630/3 ; Uimp:12kV;Ui:1140V; Ue:AC380V; Ith=Ie:630A; 额定限制短路电流:100kA;  
使用类别: AC-23B; 极数:3P.

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆刚 陆梅

# 中国质量认证中心