

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010302086570

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 熔断器式隔离开关
HR6-250/30,HR6-250/31; Uimp:12kV;Ui:1140V;Ue:AC400V; Ith=Ie:250A;额定限制短路电流:50kA;使用类别: AC-22B,AC-23B;极数:3P.

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆志刚 陆楠

中国质量认证中心