

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302152052

发证日期: 2021年04月29日

有效期至: 2024年11月20日

委托人名称 及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称 及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称 及生产地址	上联控股集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号
产品名称和系列、 规格、型号	熔断器式隔离开关 HR17-400/3□□; 型号解释详见附录; U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; $I_{th}=I_e$: 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A; U_e : AC400V; I_q : 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC, U_{imp} : 4kV; U_i : 400V, I_{th} : 3A, AC-15: 380V/3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2019010302152052

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：



注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心