

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010308874993

发证日期：2021年03月16日

有效期至：2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 有填料封闭管式熔断器
RT16-4/1000; 熔断体:Un : AC660V;In:800A、1000A;额定分断能力 I1 : 50kA; 分断范围类型和使用类别 : gG; 熔断体支持件 : Un : AC660V;In : 1000A;峰值耐受电流 : 50kA;极数 : 1P

产品标准和技术要求 GB/T 13539.2-2015

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人：

主任：

陆志刚 陆楠

中国质量认证中心