



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2476547
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式熔断器

型 号: RT0-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 有填料封闭管式熔断器 型号: RT0-400 商 标: / 样品数量: 1 熔断体+1 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-27 完成日期: /	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 乐清市温州大桥工业园区
---	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT0-400
 熔断体的额定电压 Un: AC380V;
 熔断体的额定电流 In: 400A;
 额定短路能力 I1: 50kA;
 分断范围和使用类别: gG;
 熔断体支持件的额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV;
 熔断体支持件的额定电压 Un: AC380V;
 熔断体支持件的额定电流 In: 400A;
 极数: 1P.

主检: 朱文华 签字:  日期: 2017-03-28
 审核: 陆维导 签字:  日期: 2017-03-28
 签发: 许建林 签字:  日期: 2017-03-28



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB/T 13539.2-2008	GB/T 13539.2-2015
2. 委托人, 生产者及生产企业名称	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司

- 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0253-S;
- 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4. 原 3C 证书编号: 2002010308026151;
- 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

