

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107311816

发证日期: 2021年09月02日

有效期至: 2031年06月25日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 朗明电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

**产品名称和系列、规格、型号** 自动转换开关电器  
HYET3-1250□□/□、HYET5-1250□□/□; Ui:800V; Uimp:8kV; Ith:1250A; Ue:AC400V;  
Ie:800A、1000A、1250A; 使用类别:AC-33iB; Iq:120kA; 电器级别:PC级; 转换方式:ATSE; 极数:3P、4P; 控制回路:Ui:250V; Uimp:2.5kV;

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.11-2016

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107311816

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

### 3.3 型号的解释:

<u>HY</u>	<u>ET</u>	<u>3</u>	-	<u>1250</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>
<u>HY</u>	<u>ET</u>	<u>5</u>	-	<u>1250</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		

(1) 企业代号;

(2) 自动转换开关电器;

(3) 设计序号: 3: 普通款, 5: 地产款;

(4) 壳架等级额定电流(A):1250

(5) 开关型式: II型(两段式)、III型(三段式)

(6) 开关控制显示类型: A型(发光二极管显示)、B型(LED数码管显示)、C型(LCD液晶屏显示)

(7) 开关极数: 3P 4P;



中国质量认证中心