

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC20012271924

发证日期：2021年03月16日

有效期至：2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
HYT3P-125 ;Ui :800V(主) ;Uimp :8kV(主)、2.5kV(控制回路) ;Ue :AC230V(2P)、AC400V(3P、4P) ;Ith :125A ;Ie :16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A ;
使用类别：AC-33B ;Icw :10kA/30ms ;Icm(峰值) :17kA ;电器级别：PC 级 ;转换方式：ATSE ;极数：2P、3P、4P ;型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人：

主任：

陆志刚 陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC20012271924

纸 号：

型号的解释：

HY T 3 P - 125 / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代码：环宇集团浙江高科股份有限公司
- (2) 产品代号：自动转换开关电器
- (3) 设计序号
- (4) 产品电器级别：PC 级
- (5) 壳架等级额定电流：125A
- (6) 极数：2—二极；3—三极；4—四极
- (7) 控制器代号：A—经济型；B—标准型
- (8) 控制器工作模式：无：电网-电网；F：电网-发电机(仅标准型可选)
- (9) 选配功能代号：W-消防联动反馈功能(仅标准型可选，经济型无该功能)

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心