



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-902403
(任务编号)

产品名称：小型断路器

型 号：H8B-63/1、1N、2、3、3N、4

检测机构：福建省产品质量检验研究院






样品名称: 小型断路器 型号: H8B-63/1、4 数量: 23 台 收样日期: 2021-12-13 完成日期: 2022-01-14 样品来源: 送样	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者(制造商): 环宇高科有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T 10963.1—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

H8B-63/1、1N、2、3、3N、4; Ue: AC230V/AC400V(1P), AC230V(1P+N), AC400V(2P、3P、3P+N、4P); In: 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型; Icn: 12kA(In: 1A~#32A)、Icn: 10kA(In: 40A~#63A)、Ics: 7.5kA; 1P、1P+N(1 个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极可开闭), 4P

主检: 	日期: 2022-01-14
审核: 	日期: 2022-03-07
签发: 	日期: 2022-03-08



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 10963.1—2005	GB/T 10963.1—2020
2	跳扣供应商变更	环宇集体浙江高科有限公司 合兴集团有限公司	环宇高科有限公司 浙江云桂电气科技有限公司 合兴集团有限公司
3	动触头供应商变更	环宇集体浙江高科有限公司 合兴集团有限公司	环宇高科有限公司 浙江云桂电气科技有限公司 合兴集团有限公司
4	静触头供应商变更	领先大都克电(天津)触头有限公司 福达合金材料股份有限公司	大都克电接触科技(中国)有限公司 福达合金材料股份有限公司
5	灭弧罩供应商变更	乐清市泰扬能电器厂 环宇集体浙江高科有限公司	乐清市金瓯机电配件有限公司 乐清市泰扬能电器厂 环宇高科有限公司
6	隔弧板供应商变更	乐清市泰扬能电器厂 环宇集体浙江高科有限公司	乐清市金瓯机电配件有限公司 乐清市泰扬能电器厂 环宇高科有限公司

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ817(A2016CCC0307-2308271);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2013010307649115;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-21DQ3152
首页	√	1	02501-21DQ3152
报告组成	√	1	02501-21DQ3152
安全型式试验报告	√	17	02501-21DQ3152-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

