



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2022CQC107502-943180
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：H8B-63H、HUB9-63M

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称：塑料外壳式断路器 型号：HUB9-63M 商 标：/ 样品数量：4 台 样品来源：送样 收样日期：2022-04-28 完成日期：2022-05-05</p>	<p>委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

H8B-63H、HUB9-63M；Uimp：4kV；Ui：690V；Ue：AC230/400V(1P)，AC400V(2P、3P、4P)；In：10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A；过电流脱扣器类型：热磁式；Ics：7.5kA，Icu：15kA；选择性类别：A；极数：1P、2P、3P、4P

主检：张培军	日期：2022-05-05
审核：张培军	日期：2022-05-09
签发：张培军	日期：2022-05-09



备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加型号	H8B-63H	H8B-63H、HUB9-63M

2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：V-14201-DC213391(V2021CQC107502-834351)；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：中检质技检验检测科学研究院有限公司；

4.原证书编号：CQC2016010307847397；

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-22DQ0779
首页	√	1	02501-22DQ0779
报告组成	√	1	02501-22DQ0779
安全型式试验报告	√	8	02501-22DQ0779-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角 121 号

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net