



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2689441
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: HUM18-125/1, HUM18-125/2
HUM18-125/3, HUM18-125/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 小型断路器 型号: HUM18-125/1,HUM18-125/2 HUM18-125/3,HUM18-125/4 商 标: / 样品数量: 57 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-09-12 完成日期: 2017-09-23	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HUM18-125/1,HUM18-125/2,HUM18-125/3,HUM18-125/4
 Ui:500V;Uimp:4kV;
 Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P);
 In:63A,80A,100A,125A(B,C 型),
 63A,80A,100A(D 型);
 瞬时脱扣类型:B 型,C 型,D 型;
 Ics:7.5kA,Icn:15kA;
 极数:1P,2P,3P,4P.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-10-16
 审核: 尤雪元 签名:  日期: 2017-10-16
 签发: 许建林 签名:  日期: 2017-10-16



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.委托人,生产者,生产企业名称及地址变更	名称: 环宇集团有限公司 地址: 浙江省乐清市北白象温州大桥工业区	名称: 环宇集团浙江高科股份有限公司 地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
2.额定电流变更	63A,80A,100A,125A(C 型),63A,80A,100A(D 型)	63A,80A,100A,125A(B,C 型),63A,80A,100A(D 型)
3.瞬时脱扣类型变更	C 型、D 型	B 型、C 型、D 型

- 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-15C0222-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2003010307073988;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

