

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022980307002992



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：电能表外置断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-07-12
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002992

产品系列、型号、规格:

HUM18-M125SR;

Ui:500V;Uimp:6kV;Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A;瞬时脱扣类型:C型;Ics:6kA;Icn:6kA;极数:1P+N(一个保护极,N极可开闭),2P(二个保护极),3P(三个保护极),3P+N(三个保护极,N极可开闭),4P(四个保护极); 控制方式:远程全自动 控制方式:控制电平电压:AC220V

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-12

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。