

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307003006

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：电能表外置断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-07-13  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003006

产品系列、型号、规格:

HUM18-M125SR, HUM18-M125SR1; Ui:500V; Uimp:6kV; Ue:AC230V(1P+N,2P), AC400V(3P,3P+N,4P); In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; Ics=Icn:6kA; 瞬时脱扣类型:B,C,D 型; 极数: 1P+N(一个保护极,N极可开闭),2P,3P,3P+N(三个保护极,N极可开闭),4P; 控制方式:远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC220V.

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-13  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。