

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307778195

发证日期: 2021年03月11日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 漏电断路器
H8BLE-63/1N,H8BLE-63/1NG,H8BLE-63/2,H8BLE-63/2G,H8BLE-63/3,H8BLE-63/3N,H8BLE-63/4;
Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);In:4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;B,C,D 型 特 性 ; Δn :30mA,50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA/AC型; Δm :3kA; I_{cs} :7.5kA, I_{cn} :10kA;1P+N(1个保护极,N极常通),2P,3P,3P+N(3个保护极,N极常通),4P

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚 陆楠

中国质量认证中心