

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980302000306



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：隔离开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-04-22

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000306



产品系列、型号、规格:

HUH18-125/1, HUH18-125/2, HUH18-125/3, HUH18-125/4, HUG9-125/1, HUG9-125/2, HUG9-125/3, HUG9-125/4;  $U_i$ : 500V;  $U_{imp}$ : 6kV;  $I_{th}$ : 125A;  $U_e$ : AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P);  $I_e$ : 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 使用类别: AC-22A;  $I_{cw}$ : 20Ie/1s;  $I_{cm}$ (峰值): 28.1Ie; 外壳防护等级: IP20; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:



自我声明时间: 2022-04-22  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。