

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2012010304578690

发证日期：2022年01月07日

有效期至：2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJ12-100、CJ12-150、CJ12-250、CJ12-400、CJ12-600 Uimp :6kV ; Ui :380V ;Ith=Ie : 100A (CJ12-100)、150A (CJ12-150)、250A (CJ12-250)、400A (CJ12-400)、600A (CJ12-600) ;Ue :AC220V、AC380V ;使用类别 :AC-2 ;Us :AC380V、AC220V ;极数 :2P、3P、4P、5P ;辅助触头 : 5NO1NC、4NO2NC、3NO3NC、2NO4NC ;Ith : 10A ;AC-15 Ue/Ie : AC380V/2.63A ,AC220V/4.55A ;DC-13 Ue/Ie :DC220V/0.41A ; Uimp : 6kV ; Ui : 660V
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心