

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2012010304575513

发证日期：2021年09月15日

有效期至：2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 HUC1(CJ48)-30 ; Uimp : 8kV ; Ui : 690V ; Ith=65A ; Ue : AC220/230V , 380/400V , Ie=30A ; Ue : AC660/690V , Ie=17.5A ; Us : AC36V , 127V , 220V , 380V , 50Hz ; AC-3 , AC-4 ; 3P ; 配用的辅助触头 : 1NO , 1NC ; Ith=10A ; Ue/Ie : AC-15 : AC380V/0.26A , AC220V/0.45A ; DC-13 : DC220V/0.14A , DC110V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心