

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2012010309577230

发证日期：2022年03月24日

有效期至：2031年03月16日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 热过载继电器  
JR20-63 ; Uimp : 8kV ; Ui:660V ; Ue:AC660V ; Ie:16~24A , 24~36A , 32~47A , 40~55A , 47~62A , 55~71A ; 脱扣级别:10A ; 极数 : 3P 配用的辅助触头 1NO 1NC : Uimp : 6kV ; Ui:380V , Ith:6A , AC-15 : 380V/0.95A , 220V/1.64A、DC-13 : 220V/0.15A、110V/0.3A ,

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心