

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010309577385

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
JRS2-32,JRS2-45; Ui:690V;Ie:4~6.3A,6.3~10A,10~16A,12.5~20A,16~25A,20~32A,25~36A(JRS2-32);32~40A,36~45A(JRS2-45); 脱扣级别:10A;3P;配用的辅助触头:Ith:6A;AC-15:Ue/Ie:380V/0.26A,220V/0.45A;DC-13:220V/0.14A,110V/0.27A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2010

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

中国质量认证中心