

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：ODM

申请编号：V2022CQC107502-982786

(任务编号)

产品名称：信号灯

型 号：AD26□-22□□

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告




申请编号: V2022CQC107502-982786 (任务编号) 样品名称: 信号灯 型号规格: AD26□-22□□ 商标: / 样品数量: 4 台 收样日期: 2022.8.23 完成日期: 2022.8.23 样品来源: 企业送样	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 浙江久制电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路 5 号
--	--

试验依据标准: 原获证(母证书号: CQC2009010304375428)产品依据 GB/T14048.5-2017 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(母证书号 CQC2009010304375428)产品描述、内部结构一致。

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

AD26□-22□□; U_i : 660V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC/DC48V、110V、220V、380V, AC110V、AC220V、380V; $I_e \leq 20mA$; 安装孔径: $\Phi 22mm$; AD26A: IP40(产品正 面部 分), AD26B: 螺纹型 IP54、扣式型 IP65(产品正面部分); AD26D: IP65(产品正面部分); 详细型号解释见附录

主检: 向东 签名:  日期: 2022.8.23	(湖南电科院检测集团有限公司) 2022 年 8 月 23 日
审核: 徐艳 签名:  日期: 2022.8.23	
签发: 李斌 签名:  日期: 2022.8.23	

备注		母证书	ODM 模式申请
	委托人、生产者名称	浙江久制电气有限公司	环宇高科有限公司
	委托人、生产者地址	乐清市柳市镇象阳工业区	浙江省乐清市温州大桥工业园区
	型号	AD26□-22□□□□□□	AD26□-22□□
	母证书编号	CQC2009010304375428	
	母证书检测机构	中检质技检验检测科学研究院有限公司	
说明: 本试验报告引用编号为“V-14201-DC206626”的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址、型号, 其余参数均一致。			

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03401-V2022CQC107502-982786
首页	√	1	03401-V2022CQC107502-982786
报告组成	√	1	03401-V2022CQC107502-982786
安全型式试验报告	√	11	03401-V2022CQC107502-982786
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

地 址：湖南省湘潭市湘乡市昆仑桥街道新湘西路 199 号

邮政编码：411499

电 话：0731-85414370, 0731-85421247（技术部）

传 真：0731-85412094

E-mail: hnetc1@163.com