



170008221380



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2891660

(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: LX22-1,LX22-2,LX22-3,LX22-4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 行程开关</p> <p>型号: LX22-1,LX22-2, LX22-3,LX22-4</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-07-17</p> <p>完成日期: 2018-08-22</p>	<p>委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LX22-1,LX22-2,LX22-3,LX22-4  
 Ui:500V, Uimp:2.5kV; Ith:20A;  
 AC-15:Ue:AC380V,Ie:1.32A;  
 DC-13:Ue:DC220V,Ie:0.55A;  
 IP42

主检: 王 炜 签字: *王炜* 日期: 2018-09-19

审核: 尤雪元 签字: *尤雪元* 日期: 2018-09-19

签发: 张 浩 签字: *张浩* 日期: 2018-09-19



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2.额定冲击耐受电压	/	Uimp:2.5kV

- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-10B2894-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2003010305073721;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

