



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645656

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HYM1L-630、HYM1LY-630、HYM1LK-630、HYM1LYK-630；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月20日 有效期至：2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645656

证书附页：第 1 页 共 1 页

HYM1L-630、HYM1LY-630、HYM1LK-630、HYM1LYK-630 ; U_{imp} : 8kV ; U_i : 800V;
 U_e : AC400V; I_n : 400A、500A、630A; 过电流脱扣器类型:热磁式; I_{cs} :35kA;
 I_{cu} :50kA; $I_{\Delta n}$:300mA, 500mA, 1000mA 分级调节; 额定剩余动作类型: AC 型、
A 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$:25% I_{cu} ; 选择性类别:A 类; 极数:
3P(适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离)、4P(带
三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 频率适用于 50/60Hz;

型号解释:

HY M 1 L □ □ - 630 / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能(电子式)
- (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
- (6) 常规无代号, 电力专供用 K 表示
- (7) 壳架等级额定电流(A)
- (8) 极数注 1)
- (9) 四级断路器中性极型式注 2)

注: 1) 2P 用 2 表示, 3P 用 3 表示, 3P+N 及 4P 用 4 表示

2) 四极断路器的中性极(N 极)的型式分为两种:

A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分(代号 A);

B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分(代号 B)。

其中 A 型四极断路器即 3P+N 型。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司