



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645747

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HYM1L-400 、 HYM1LY-400 、 HYM1LK-400 、 HYM1LYK-400； 参数及型号
解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月20日 有效期至：2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645747

证书附页：第 1 页 共 1 页

HYM1L-400 、 HYM1LY-400 、 HYM1LK-400 、 HYM1LYK-400
 U_{imp} :8kV; U_i :800V; U_e :AC400V; I_n :225A、250A、315A、350A、400A; 过电流
 脱扣器类型:热磁式;选择性类别: A 类; I_{cs} :35kA、 I_{cu} :50kA; $I_{\Delta m}$:12.5kA; $I_{\Delta n}$:100/300/500mA 可调;额定剩余动作类型: AC 型、A 型;漏电脱扣器的类型:电子式; 极数: 3P (适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭,不适用于隔离)、4P(带三个保护极, N 极可开闭,适用于隔离用);
 频率适用于 50/60Hz;

型号解释:

HY M 1 L □ □ - 400 / □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能(电子式)
- (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
- (6) 常规无代号, 电力专供用 K 表示
- (7) 壳架等级额定电流(A)
- (8) 极数注 1)
- (9) 四级断路器中性极型式注 2)

注: 1) 2P 用 2 表示, 3P 用 3 表示, 3P+N 及 4P 用 4 表示

2) 四极断路器的中性极(N 极)的型式分为两种:

A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分(代号 A);

B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(代号 B)。

其中 A 型四极断路器即 3P+N 型。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司