



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645748

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HYM1L-250L、HYM1L-250M、HYM1LY-250L、HYM1LY-250M、HYM1LK-250L、HYM1LK-250M、HYM1LYK-250L、HYM1LYK-250M； U_e : AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P)； I_n : 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A； U_{imp} : 8kV；过电流脱扣器类型：热磁式；L型： I_{cs} : 25kA； I_{cu} : 35kA；M型： I_{cs} : 35kA； I_{cu} : 50kA； $I_{\Delta n}$: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC型、A型；剩余电流脱扣器类型：电子式； $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ；选择性类别：A类；极数：2P(带一个保护极，N极可开闭，适用于隔离用)、3P(适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极，N极不可开闭，不适用于隔离)、4P(带三个保护极，N极可开闭，适用于隔离用)；配用的辅助触头(1NO1NC)： I_{th} : 3A；辅助触头：AC-15： U_e : AC400V/ I_e : 0.4A；DC-13： U_e : DC220V/ I_e : 0.15A；报警辅助触头：AC-15： U_e : AC400V/ I_e : 0.3A；DC-13： U_e : DC220V/ I_e : 0.15A；

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月20日 有效期至：2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

