



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632896

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HUM8-800、HYM3-800、HUM9i-800; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC400V/690V; I_n : 630A、700A、800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; HUM8-800: I_{cs} : S型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; H型(3P): 100kA/15kA; U型(3P): 125kA/35kA; I_{cu} : S型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; H型(3P): 100kA/20kA; U型(3P): 125kA/35kA; HYM3-800: I_{cs} : C型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; S型(3P): 100kA/15kA; H型(3P): 125kA/35kA; I_{cu} : C型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; S型(3P): 100kA/20kA; H型(3P): 125kA/35kA; 选择性类别: A类; 极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 4P(三个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用(3P+N产品除外); 配用的辅助触头: 8N08NC; I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : 400V/0.47A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年05月23日 有效期至: 2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

