



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645767

### 认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

### 生产者名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

### 生产企业名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

### 产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

HYM3L□-800C, HYM3L□-800S, HYM3L□-800H, HYM5L□-800C, HYM5L□-800S, HYM5L□-800H, EXM3L□-800C, EXM3L□-800S, EXM3L□-800H, HUM9Li-800C, HUM9Li-800S, HUM9Li-800H, HUM9LYi-800C, HUM9LYi-800S, HUM9LYi-800H  
Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC380V/400V/415V;  
In:400A, 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; C型:Ics:30kA;Icu:40kA; S型:Ics:36kA;Icu:50kA; H型:Ics:50kA;Icu:70kA;  
IΔn:50/100/200/300/400/500/600/800/1000mA(非延时型/三档可调);  
50/100/200/300/400/500/600/800/1000mA(延时型/三档可调); 额定剩余动作类型:AC型;漏电脱扣器的类型:电子式; IΔm: 25%Icu;选择性类别:A类;适用频率:50/60Hz; 极数:3P, 3P+N(3个保护极,N极常通), 4P(3个保护极,N极可开闭); 适用于隔离(3P+N除外)

### 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月20日 有效期至:2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司