



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632918

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HYM3E-400C、S、H、R, HYM3EP-400C、S、H、R, HYM3EK-400C、S、H、R, HYM3E-630C、S、H、R, HYM3EP-630C、S、H、R, HYM3EK-630C、S、H、R, HUM9Ei-400C、S、H、R, HUM9Ei-630C、S、H、R; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632918

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释

HY M 3 E □ - □ □ □ / □ □ 4 □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

HU M 9 Ei - □ □ □ / □ □ 4 □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- (1)企业代号
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)电子式
- (5)电力专供用 K 表示，电力标准柜专供用 P 表示
- (6)电流段(A): 400、630
- (7)短路分断能力级别: C-基本型; S-标准型; H-高分断型; R-限流型
- (8)操作方式代号: 无代号-手柄直接操作; P-电动操作; Z-转动手柄操作
- (9)断路器极数: 3 为三极; 4 为四极
- (10)四极断路器中性极(N 极)型式(注)
- (11)电子式脱扣器代号
- (12)内部附件代号(见表 1)
- (13) 飞弧距离: 常规有飞弧的无代号; 零飞弧为 W
- (14)控制器功能代号:
基本型: 无代号;
拓展型: E1; (过载长延时整定电流 I_R 、过载长延时整定时间 T_R 、短路短延时整定电流 I_S 、短路短延时整定时间 T_S 、短路瞬时整定电流 I_i 。[4P 多个中性极整定保护 I_{RN}])
通讯型: E2。(功能和拓展型功能一样, 仅多一个通讯外接接口, 此功能未经验证)

注: 四极产品中, 中性极(N 极)的型式有二种:

A 型: N 极不装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起分合;

B 型: N 极不装过电流脱扣器, 与其它三极一起合分。

表 1 内部附件代号

I		II		III		备注
代号	说明	代号	说明	代号	说明	
0	无	0~5	辅助触头组数	0~2	报警触头组数	II+III≤7
1	分励脱扣器	0~3		0~2		II+III≤5
2	欠电压脱扣器	0~3		0~2		II+III≤5
3	分励、欠电压脱扣器	0~1		0~1		II+III≤2

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司