



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632881

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

HUW1-6300, HUW1-6300/4, HUW9S-6300, HUW9S-6300/4

Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC400V/690V;In:4000A, 5000A, 6300A;过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B

类;Ics:100kA (AC400V), 75kA (AC690V);Icu:120kA (AC400V), 85kA (AC690V);Icw:100kA/1s (AC400V), 85kA/1s (AC690V);3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年05月23日 有效期至:2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

