



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632919

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

HUM8D-630/34000, HUM8D-630/35000, HUM8D-630/36000,
HUM8D-630/4A4000, HUM8D-630/4A5000, HUM8D-630/4B4000,
HUM8D-630/4B5000, HYM3Z-630, HYM3ZK-630, HUM9S-630 $U_i: 1000V; U_{imp}: 12kV;$
 $U_e: AC400V/690V$ (HUM8D-630/34000, HUM8D-630/35000, HUM8D-630/4A4000,
HUM8D-630/4A5000, HUM8D-630/4B4000, HUM8D-630/4B5000),
AC400V (HUM8D-630/36000, HYM3Z-630, HYM3ZK-630, HUM9S-630); $I_n: 630A;$ 过电流脱扣器类型:
电子式; HUM8D-630: AC400V: $I_{cs}=I_{cu}: 70kA;$ AC690V: $I_{cs}=I_{cu}: 15kA;$
HYM3Z-630, HYM3ZK-630, HUM9S-630: $I_{cs}=I_{cu}: 50kA$ (C型), 70kA (S型), 85kA (H型);
 $I_{cw}: 10kA/1s;$ 选择性类别: B类; 极数: 3P, 3P+N(带三个保护极, N极不可开闭), 4P(带三个保护
极, N极可开闭); 4P产品N极仅接地保护; 适用于隔离用(除3P+N产品外)。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月23日 有效期至: 2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

