



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645754

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HUM8L-630S/33000, HUM8L-630S/4A3000, HUM8L-630S/4B3000, HUM8LY-630S/33000, HUM8LY-630S/4A3000, HUM8LY-630S/4B3000; U_{imp} :12kV; U_i :1000V; U_e :AC400V; I_n :400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A类; $I_{cs}=I_{cu}$:70kA; $I_{\Delta m}$:17.5kA; $I_{\Delta n}$:100/300/500mA 可调; 额定剩余动作类型:AC型, A型; 漏电脱扣器的类型:电子式; 极数:3P, 3P+N(带三个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离), 4P(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离); 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月20日 有效期至: 2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645754

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：



注：四极产品中，中性极 (N 极) 的型式有二种：

A 型：N 极始终接通，不与其他三板一起合分；B 型：N 极与其他三板一起合分。

表 1

代号	型 式	说 明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司