



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645756

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HUM8L-250S, HUM8L-250H, HUM8LY-250S, HUM8LY-250H U_{imp} :8kV; U_i :800V; U_e :AC400V; I_n :100A、125A、150A、160A、175A、200A、225A、250A;过电流脱扣器类型:电磁式、热磁式;S型: I_{cs} :35kA, I_{cu} :50kA;H型: I_{cs} :65kA, I_{cu} :85kA; $I_{\Delta n}$:100mA/300mA/500mA 可调;额定剩余动作类型:A型、AC型;剩余电流脱扣器类型:电子式; $I_{\Delta m}$:1/4 I_{cu} ;选择性类别:A类;极数:3P(适用于隔离), 3P+N(带三个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离), 4P(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离)。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月20日 有效期至: 2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

