



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645757

## 认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产者名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产企业名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HUM8L-100S, HUM8LY-100S, HUM8L-100H, HUM8LY-100H, HUM8L-125S, HUM8LY-125S, HUM8L-125H, HUM8LY-125H, HUM9L-100S, HUM9LY-100S, HUM9L-100H, HUM9LY-100H, HUM9L-125S, HUM9LY-125S, HUM9L-125H, HUM9LY-125H  $U_{imp}: 8kV; U_i: 800V; U_e: AC400V;$  HUM8L-100, HUM8LY-100, HUM9L-100, HUM9LY-100:  $I_n: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;$  HUM8L-125, HUM8LY-125, HUM9L-125, HUM9LY-125:  $I_n: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;$  过电流脱扣器类型: 热式, 电磁式, 热磁式; S型:  $I_{cs}: 35kA, I_{cu}: 50kA;$  H型:  $I_{cs}: 65kA, I_{cu}: 85kA;$   $I \Delta n: 30mA$  (仅非延时型) /  $50mA/100mA/300mA/500mA$  任选三档可调; 额定剩余动作类型: A型, AC型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式;  $I \Delta m: 1/4 I_{cu};$  选择性类别: A类; 额定频率: 50Hz; 极数: 3P (适用于隔离), 3P+N (带三个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离), 4P (带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离)。

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月20日 有效期至: 2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司