



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645670

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

DZ47NLY-63, DZ47eLY-63, DZ47NLY-63Y, DZ47eLY-63Y, DZ47LYK-63, DZ47LYK-63Y,
HYB5LY-63, HYB5LY-63Y, HUB9iLY-63, HUB9iLY-63Y; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月20日 有效期至：2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645670

证书附页：第 1 页 共 1 页

DZ47_NLY-63, DZ47eLY-63, DZ47_NLY-63Y, DZ47eLY-63Y, DZ47LYK-63,
DZ47LYK-63Y, HYB5LY-63, HYB5LY-63Y, HUB9iLY-63, HUB9iLY-63Y

Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V;

In:DZ47_NLY-63, DZ47eLY-63, DZ47LYK-63, HYB5LY-63, HUB9iLY-63:

6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

DZ47_NLY-63Y, DZ47eLY-63Y, DZ47LYK-63Y, HYB5LY-63Y, HUB9iLY-63Y:

25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;Ics=Icn: 6kA;

I Δ n:DZ47_NLY-63, DZ47eLY-63, DZ47LYK-63, HYB5LY-63, HUB9iLY-63:30mA,
50mA;

DZ47_NLY-63Y, DZ47eLY-63Y, DZ47LYK-63Y, HYB5LY-63Y,

HUB9iLY-63Y:50mA;

额定剩余动作类型:AC型, A型(一般型); AC型(延时型)电子式;I Δ m:2000A;

极数: 1P+N(带一个保护极;N极常通,不适用于隔离用);2P(带一个保护极;N极可
开闭,适用于隔离用);

型号解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司