



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627198

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

H8A-6300、HUW9-6300、HUW9NE-6300; U_{imp} : 12kV; U_i : 1600V; U_e : AC400V/690V、800V、1000V/1140V;
 I_n : 5000A, 6300A; 过电流脱扣器类型: 电子式; AC400V: I_{cs} : 125kA, I_{cu} : 125kA, I_{cw} : 100kA/1s;
AC690V: I_{cs} : 85kA, I_{cu} : 85kA, I_{cw} : 80kA/1s; AC800V: I_{cs} : 85kA, I_{cu} : 85kA, I_{cw} : 85kA/1s;
AC1000V/1140V: I_{cs} : 85kA, I_{cu} : 85kA, I_{cw} : 85kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P、4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头 YQF1: 4NO4NC: I_{th} : 6A, AC-15: 230V/1.5A, 400V/0.9A; DC-13:
220V/0.27A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器; U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; U_s : AC230V,
 U_s : AC400V

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 09 日 有效期至: 2029 年 05 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

