



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627199

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

H8A-4000、HUW9-3200、HUW9-4000、HUW9NE-4000；产品参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月09日 有效期至：2029年05月08日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627199

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品参数：

H8A-4000、HUW9-3200、HUW9-4000、HUW9NE-4000;
Uimp:12kV ; Ui:1600V ; Ue:AC380V/400V、690V/800V、1000V/1140V、1500V ;
H8A-4000、HUW9-4000、HUW9NE-4000:In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,
2500A,2900A,3200A,4000A;
HUW9-3200: In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A;
过电流脱扣器类型：电子式；
Ics:100kA(AC380/400V)、80kA(AC690/800V)、70kA(AC1000/1140V)、
50kA(AC1500V);Icu:100kA(AC380/400V)、80kA(AC690/800V)、70kA(AC1000/1140V)、
50kA(AC1500V);Icw:100kA/1s(AC380/400V)、80kA/1s(AC690/800V)、70kA/1s(AC1000/1140V)、
50kA/1s(AC1500V);
选择性类别:B；
3P、4P；适用于隔离用；
50/60Hz；
配用的辅助触头 YQF1，4NO4NC：Uimp:4kV；Ui:400V，Ith:10A，AC-15:400V/0.9A，230V/1.5A；
DC-13:220V/0.27A；
符合附录 N 的电子附件：欠电压脱扣器 Uimp:4kV；Ui:690V；Us:AC230V、AC400V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司