



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627200

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

H8A-2500、HUW9-2000、HUW9-2500、HUW9NE-2500；产品参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月09日 有效期至：2029年05月08日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627200

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品参数：

H8A-2500、HUW9-2000、HUW9-2500、HUW9NE-2500；
Uimp：12kV；Ui：1600V；Ue：AC380V/400V、690V/800V、1000V/1140V、1500V；
H8A-2500、HUW9-2500、HUW9NE-2500；
In：630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A；
HUW9-2000；
In：630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A；
过电流脱扣器类型：电子式；
Ics：80kA(AC380/400V)、65kA(AC690/800V)、
55kA(AC1000/1140V)、42kA(AC1500V)；
Icu：80kA(AC380/400V)、65kA(AC690/800V)、
55kA(AC1000/1140V)、42kA(AC1500V)；
Icw：80kA/1s(AC380/400V)、65kA/1s(AC690/800V)、
55kA/1s(AC1000/1140V)、42kA/1s(AC1500V)；
选择性类别：B；3P、4P；适用于隔离用，50/60Hz；
配用的辅助触头 YQF1，4NO4NC：Uimp：6kV；Ui：690V，Ith：6A，
AC-15：400V/0.9A，230V/1.5A；DC-13：220V/0.27A、110V/0.55A
符合附录 N 的电子附件：
欠电压脱扣器 Uimp：4kV；Ui：690V；Us：AC230V、AC400V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司