



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645974

## 认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产者名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产企业名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ15-40/3901; Ue: AC380V; Ui: 380V; Uimp: 6kV; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; Icu: 3kA; Ics: 3kA; 选择性类别: A类; 极数: 3P; 产品不适用于隔离

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月21日 有效期至: 2029年06月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司