



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645684

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU； U_e ：AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P)； U_{imp} ：6kV； U_i ：500V； I_n ：80A；瞬时脱扣器类型：C型、D型； $I_{cn}=I_{cn1}$ ：6kA(HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U)；10kA(HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU)； I_{cs} ：6kA(HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U)；7.5kA(HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU)；极数：1P、2P、3P、3P+N(3个保护极，N极可开闭)、4P；

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月20日 有效期至：2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司